

Iktatószám: HNT-00158/04/2018

Ügyintéző: dr. Szeiffert Gabriella  
dr. Szabó Ádám

**Döntés**  
**hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról**

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a **MAVIR Zrt.**, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „*Szállítási szerződés a Munkács-Tiszalök és Kisvárda-Sajószöged 220 kV-os távvezeték helyreállításához szükséges 350/50 ACSR áramvezető sodrony szállítására*” tárgyú

**hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.**

**Indokolás**

Ajánlatkérő a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (2) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy 2019. július 10. napján a Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított „*Szállítási szerződés a Munkács-Tiszalök és Kisvárda-Sajószöged 220 kV-os távvezeték helyreállításához szükséges 350/50 ACSR áramvezető sodrony szállítására*” tárgyban, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a beszerzési tárgyra vonatkozó eljárás megindítása *feltétlenül szükséges*. Ajánlatkérő előadta, hogy 2019. június 27-én koradélutáni időszakban *rendkívüli széllal járó vihar* vonult át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén, melynek következtében a Munkács-Tiszalök és a Kisvárda-Sajószöged kétrendszerű, egy oszlopszerkezetre szerelt 220 kV-os távvezetékek kikapcsolódtak. A távvezeték vonalán a vihar következtében több oszlop kidőlt, illetve megsérült, melyet Ajánlatkérő fényképfelvételekkel igazolt. Ajánlatkérő a kár helyreállítását 2019. június 27-én megkezdte. A helyszíni állapotfelmérés során megállapításra került, hogy az áramvezető *sodronyok oly mértékben károsodtak, hogy azok már nem alkalmasak funkciójuk*